



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника  
ГАУ Управление государственной  
экспертизы Республики Башкортостан

Л.К. Каспер

« 16 » мая 2014 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**государственной экспертизы**  
**№ 02-1-4-0207-14**

**ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – «Техпервооружение РУ-6 кВ УПС Ангасяк» (2 секции).**

**ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ – проектная документация (без сметы) и результаты инженерных изысканий.**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Основания для проведения государственной экспертизы**

1.1.1. Заявление ОАО АНК «Башнефть» на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 30.01.2014 г. № АЛ-00823.

1.1.2. Договор на проведение государственной экспертизы от 03.02.2014 г. № Э-38/14.

**1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства**

1.2.1. Местонахождение объекта: Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, Ангасяковский сельский совет.

1.2.2. Кадастровый номер земельного участка: 02:22:170701:17.

1.2.3. Градостроительный план земельного участка № 03522000-40, утвержденный постановлением главы Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 15.11.2013 г. № 11/1-3.

1.2.4. Договор аренды земельного участка от 10.03.2004 г. № 57.

**1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства**

Наименование показателя	Единица измерения	По первоначальной документации	По доработанной документации
Расчетная нагрузка	кВт	932,4	932,4
Количество ячеек КРУН	шт.	19	19